

GR - Nr.12/2025, Az.:701.42

**REVISION DER PUMPEN IM ABWASSERPUMPWERK TANNECK
- VERGABE DES AUFTRAGS****Sachverhalt**

In der Gemeinderatssitzung am 11.09.2018 wurde der Auftrag zur Generalrevision der beiden Kolbenmembranpumpen im Abwasserwerk Tanneck vergeben. Dieses wird mit zwei Kolbenmembranpumpen betrieben. Die Abwasserpumpen sind für die ordnungsgemäße Abwasserableitung unerlässlich und sollten laut Rücksprache mit dem Hersteller nach längeren Zeiträumen einer Revision unterzogen werden.

Im Zuge der bereits erfolgten TÜV-Prüfung der Druckbehälter im Abwasserwerk Tanneck im Januar 2025, sollte nun nach der letzten Generalrevision im Jahre 2018 wieder eine entsprechende Revision durch den Hersteller erfolgen.

Von der Firma Feluwa aus Mürlenbach wurde uns ein aktualisiertes Anschlussangebot übersandt, welches verschiedene Komponenten enthält. Einerseits wurde die Anreise- und Arbeitszeit grob kalkuliert sowie die bei einer Revision zu ersetzenden Teile aufgeführt. Im zweiten Teil des Angebotes sind alle Komponenten aufgeführt, die im Rahmen einer Revision noch zusätzlich zu ersetzen sein könnten. Die Wahrscheinlichkeit, dass von diesen Komponenten überhaupt etwas eingebaut werden muss, ist jedoch nach Aussage des Pumpenherstellers sehr gering. Bei der Anreise- und Arbeitszeit wurden zwei Monteure eingeplant, durch die Mithilfe eines Mitarbeiters unseres Bauhofs können sich entsprechend die Monteurstunden verringern.

Nachfolgend sind die beiden Komponenten des Angebotes aufgeführt:

Bezeichnung	netto	19%	brutto
Übliche Materialkosten incl. Fahrtkosten und Arbeitszeit	16.151,35	3.068,76	19.220,11
Eventualpositionen	27.867,50	5.294,83	33.162,33
Mögliche Gesamtkosten	44.018,85	8.363,58	52.382,43

Aufgrund der Tatsache, dass die Monteurkosten auf Grund der Mitwirkung des Bauhofpersonals gesenkt werden können geht die Verwaltung davon aus, dass sich der maximale Kostenrahmen im Bereich zwischen 19.200 € und 28.000 € brutto bewegen wird.

Ein störungsfreier Betrieb des Abwasserpumpwerks Tanneck ist für eine ordnungsgemäße Abwasserableitung unerlässlich. Aus diesem Grund sollte der Auftrag für die Revision der Pumpen schnellstmöglich vergeben werden.

Finanzierung

Im Haushalt sind für die Revision der Pumpen Mittel in Höhe von 42.400,00 Euro vorgesehen. Sollten tatsächlich Mehrkosten entstehen und die möglichen Gesamtkosten komplett ausgeschöpft werden, können diese durch eingeplante Unterhaltungskosten in Höhe von 10.000,00 Euro kompensiert werden.

Beschlussvorschlag

Der Auftrag zur Revision der beiden Kolbenmembranpumpen im Abwasserwerk Tanneck wird auf Grundlage des in der Vorlage beschriebenen Angebots an die **Firma Feluwa Pumpen GmbH aus Mürlenbach** vergeben.

06.02.2025

Hofer